

Łódź, dn. 08.07.2014r.

ZPKWL.271.4.2014

**Zamawiający:**

Zespół Parków Krajobrazowych  
Województwa Łódzkiego  
ul. Sienkiewicza 3  
90-113 Łódź  
tel. 42 640-65-61  
fax. 42 657-82-82  
e-mail: [przetargi@parkilodzkie.pl](mailto:przetargi@parkilodzkie.pl)  
[www.parkilodzkie.pl](http://www.parkilodzkie.pl)

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

**Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 08.07.2014r.**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Ogrodzenie – Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych** (sygn. post. ZPKWL.271.4.2014)  
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z póź. zm.) zamawiający udziela następującej odpowiedzi na nadesłane pytanie:

**Pytanie nr 1:**

*Czy istnieje stare ogrodzenie do demontażu?*

**Pytanie nr 2:**

*Czy zamawiający ma szczególne wymagania do podmurówki, jaką ma mieć wysokość 20cm, czy podmurówka ma być powyżej terenu czy częściowo poniżej terenu?*

**Pytanie nr 3:**

*Po czyjej stronie leży geodezyjne wytyczenie linii ogrodzenia?*

**Pytanie nr 4:**

*Jak wysokość docelowa ma być ogrodzenia z podmurówką- 2m?*

**Pytanie nr 5:**

*Czy ogrodzenie ma być w linii prostej, jeśli nie to ile załamań/zmian kierunków będzie posiadało (jeśli istnieje możliwość proszę o podanie długości prostych odcinków lub o przesłanie mapy z wyznaczoną linią ogrodzenia)?*

**Pytanie nr 6:**

*Czy ogrodzenie ma posiadać metalowe łączniki do podmurówki czy można zastosować betonowe łączniki?*

**Pytanie nr 7:**

*Czy w ogrodzeniu można zastosować fundament 0,3x0,3x1?*

**Odpowiedź zamawiającego:**

**Pytanie nr 1:**

Stare ogrodzenie będzie demontowane równoległe z montażem nowego.

**Pytanie nr 2:**

Zamawiający nie ma szczególnych wymagań do podmurówki, wysokość ok. 20 cm

**Pytanie nr 3:**

Nie ma potrzeby wytyczania linii ogrodzenia, gdyż istnieje stara linia ogrodzenia.

**Pytanie nr 4:**

Docelowa wysokość ogrodzenia z podmurówką to 2 m.

**Pytanie nr 5:**

Ogrodzenie jest w kształcie czworokąta z jednym kątem prostym u podstawy, boki: 418 m, 240 m, 302 m, 220 m

**Pytanie nr 6:**

Ogrodzenie ma posiadać metalowe łączniki, nie można zastosować betonowych łączników.

**Pytanie nr 7:**

W ogrodzeniu nie można zastosować fundamentu 0,3x0,3x1. Fundament ma być taki jak w przedmiarze robót.

DYREKTOR  
Zespołu Parków Krajobrazowych  
Województwa Łódzkiego  
  
Hieronim Andrzejewski