

Łódź, dn. 21.07.2014r.

ZPKWŁ.271.6.2014

**Zamawiający:**

Zespół Parków Krajobrazowych  
Województwa Łódzkiego  
ul. Sienkiewicza 3  
90-113 Łódź  
tel. 42 640-65-61  
fax. 42 657-82-82  
e-mail: [przetargi@parkilodzkie.pl](mailto:przetargi@parkilodzkie.pl)  
[www.parkilodzkie.pl](http://www.parkilodzkie.pl)

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

**Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 21.07.2014r.**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Ogrodzenie – Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych** (sygn. post. ZPKWŁ.271.6.2014)

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z póź. zm.) zamawiający udziela następującej odpowiedzi na nadesłane pytanie:

**Pytanie nr 1:**

*Proszę o podanie schematu obliczeń na podstawie których podano wartości w przedmiarze, a w szczególności wzór na podstawie którego obliczono m3 wykopów pod słupki, biorąc pod uwagę ilość potrzebnych słupków i wymiar wykopu wartość podana przez Państwa jest zaniżona.*

**Pytanie nr 2:**

*Proszę o podanie przedmiaru w innych jednostkach miary np w mb.*

**Pytanie nr 3:**

*W przedmiarze piszą Państwo tylko w wypadku bram o dostawie i montażu, mamy rozumieć, że panel i podmurówka jest tylko do montażu a materiał zapewnia zamawiający?*

**Pytanie nr 4:**

*Czy podmurówka ma znajdować się na całej dł ogrodzenia?*

**Pytanie nr 5:**

*Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie panela ocynkowanego 3W (trzy wygięcia wzmacniające, drut pionowy i poziomy 5mm dł 2,5m, oczko między drutami 50x200mm, 46 drutów pionowych)?*

**Pytanie nr 6:**

*Kto ponosi koszty utylizacji starego ogrodzenia?*

**Pytanie nr 7:**

*Ponieważ poprzedni przetarg został unieważniony, a w specyfikacji nie odnalazłam zmian ilościowych i wymagań co do materiałów proszę o odpowiedź czy zamawiający zwiększył budżet przeznaczony na wykonanie zadania?*

**Pytanie nr 8:**

*Jaką wysokość minimalną podmurówki dopuszcza zamawiający?*

**Pytanie nr 9:**

*Proszę o informację, czy przedmiotem zamówienia jest również dostawa paneli ocynkowanych oraz prefabrykatów betonowych. Czy zamawiający posiada już te materiały?*

**Odpowiedź zamawiającego:**

**Pytanie nr 1:**

Wyliczenia wykopów dokonano na podstawie: powierzchnia otworu razy głębokość razy ilość otworów.

**Pytanie nr 2:**

Zamawiający nie widzi takiej potrzeby.

**Pytanie nr 3:**

Materiały i wykonanie ogrodzenia należy do wykonawcy.

**Pytanie nr 4:**

Tak, podmurówka ma znajdować się na całej długości ogrodzenia.

**Pytanie nr 5:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zastosowania panelu ocynkowanego 3W. Panele jak w przedmiarze robót.

**Pytanie nr 6:**

Koszty utylizacji starego ogrodzenia ponosi Zamawiający.

**Pytanie nr 7:**

Wielkość budżetu na wykonanie ogrodzenia nie jest przedmiotem przetargu.

**Pytanie nr 8:**

Zamawiający dopuszcza minimalną wysokość podmurówki = 25 cm

**Pytanie nr 9:**

Tak, przedmiotem zamówienia jest również dostawa paneli ocynkowanych oraz prefabrykatów betonowych.

DYREKTOR  
Zespołu Parków Krajobrazowych  
Województwa Łódzkiego  
  
Hieronim Andrzejewski